

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-22-65
о назначении административного наказания

(17801700651746)

Регистрационный индекс ПД

« 02 » марта 2017 года

Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(место составления)

Я. государственный инспектор Приморского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Лавров Андрей Сергеевич
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 17 часов 15 минут «02» марта 2017 года
(указывается время и дата рассмотрения)

по адресу: Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4
(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-22-65 составленный «02» марта 2017 года государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Лавровым А.С.
(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица
(указывается должностное лицо или гражданин)

в отношении должностного лица:

1. **Фамилия, имя, отчество:** Довыденко Марина Борисовна
2. **Дата и место рождения:** 10.04.1962 г. р., г. Ленинград.
3. **Адрес места регистрации:** г. Санкт-Петербург, пр. Богатырский, д. 22, корпус 1, кв. 134.
4. **Место работы, учебы:** ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ»
5. **Занимаемая должность:** Директор по эксплуатации ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ»
6. **Документ, удостоверяющий личность:** паспорт РФ 4007 № 219965, выдан ТП № 68 ОУФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Приморском районе г. Санкт-Петербурга, 05.06.2007 г.
7. **Семейное положение:** не замужем
8. **Иные сведения необходимые для разрешения дела:**

(указываются иные сведения, в том числе привлечение (не привлечение) ранее к административной ответственности)

УСТАНОВИЛ:

02.03.2017 года в 17 часов 00 минут при рассмотрении результатов проведенной плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника ОНДПР Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу № 2-22-16 от 16.01.2017 года в отношении объекта защиты – жилого многоквартирного дома, расположенного по адресу: Санкт-Петербург, пр. Богатырский, дом 22, к. 1, лит. А, правообладателем которого является ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» директором по эксплуатации ЗАО «ПЕТРОСТРОЙ» Давыденко М.Б. допущены нарушение требований пожарной безопасности: ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", СП 7.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», а именно:

В консьержной отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, п. А4 Приложения А, таблица 1, таблица 3
В консьержной отсутствует система оповещения управления	п.1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6 от 22.07.2008 № 123-ФЗ

эвакуацией людей при пожаре.	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 3.13130.2009, таблица 2.
В поэтажный коридорах произведены изменения объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматической установки пожарной сигнализации (1 парадная 2,3,5,7,13 этажи).	п. 35, п. 23 е) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)
В поэтажный коридорах произведены изменения объемно-планировочных решений в результате которых уменьшается зона действия системы вытяжной противодымной вентиляции и автоматической установки пожарной сигнализации (4 парадная 5,7,9 этажи).	п. 35, п. 23 е) Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390)
При работающей системе дымоудаления продуктов горения при пожаре, а также системе подпора воздуха в лифтовую шахту не обеспечивается беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выходы, в связи с образованием избыточного давления, возникает необходимость применения непреодолимого усилия при открывании дверей ведущих из приквартирных коридоров в объем лифтового холла (повсеместно)	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 89 от 22.07.2008 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.4 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
В тамбурах и лифтовых холлах частично отсутствует автоматическая установка пожарной сигнализации.	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6 от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 5.13130.2009, п. А4 Приложения А, таблица 1, таблица 3
На первом этаже клапан дымоудаления размещен ниже верхнего уровня дверного проема эвакуационного выхода.	п.1 ч.2 ст. 1, п. 2 ч. 1. ст. 6, ст. 89 от 22.07.2008 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7.8 СП 7.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности»
В поэтажных коридорах допускается хранение различных материалов(повсеместно).	В поэтажных коридорах допускается хранение различных материалов(повсеместно).

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России – раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Довыденко Марину Борисовну
в соответствии с Протоколом № 2-22-65, составленным государственным инспектором Приморского района по пожарному надзору Лавровым А.С. за нарушение требований пожарной безопасности ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", СП 7.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция, кондиционирование. Требования пожарной безопасности», СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»,
(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным (ой) в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание с учетом пункта 1 части 1 статьи 4.2 КоАП России раскаяние лица, совершившего административное правонарушение в виде: административного штрафа в размере 6000 рублей (шесть тысяч рублей)

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью) (при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах на которые наложен арест)

Объявить Довыденко Марине Борисовне
что настоящее постановление может быть обжаловано Главному (заместителю) государственному инспектору Приморского района по пожарному надзору (197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4, каб. 1); Главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору в Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу (наб. р. Мойки, д. 85), в Приморский районный суд (197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 83)
(указывается вышестоящий орган, вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору и районный суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

Разъяснить Довыденко Марину Борисовну
(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 50 часов.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Получатель УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л\с 04721784490)

ИНН 7840308932

КПП 784001001

Счет 40101810200000010001

БИК 044030001

Банк получателя Северо-Западное ГУ Банка России

Код бюджетной классификации (КБК) 177 116 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».

ОКТМО 40325000

Подпись лица, вынесшего постановление

А. С. Лавров

Копию постановления получил

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 197373, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 32, корп. 4.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-22- 65 от «02» марта 2017 г. исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФГУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «__» __ 20__ года

в

Исх. №